

正本

檔 號：

保存年限：

彰化縣政府 函

地址：50001彰化市中山路2段416號
承辦人：林東賢
電話：04-7222151#0533
傳真：04-7283622
電子信箱：a620491@email.chcg.gov.tw

500
彰化市中央路184號14F之9

受文者：彰化縣建築開發商業同業公會

發文日期：中華民國102年1月14日

發文字號：府建管字第1020009211號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：台灣電力股份有限公司台中供電區營運處函

收	編號	102017
	日期	102.1.16
文	歸檔	

主旨：函轉台中灣電力股份有限公司101年1月8日中供字第1028000392號函，請宣導所屬施工單位週知，請查照。

說明：依台灣電力股份有限公司台中供電區營運處102年1月8日中供字第1028000392號函辦理。

正本：彰化縣建築師公會、臺灣區綜合營造工程工業同業公會、彰化縣建築開發商業同業公會

副本：台灣電力股份有限公司台中供電區營運處、本府建設處

縣長 卓伯源

本案依分層負責規定授權主管科長決行

檔 號：
保存年限：

台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 函

地址：41346臺中市霧峰區甲寅里民生路193號

聯絡人：李佳玲

電子信箱：ul92892@taipower.com.tw

連絡電話：04-23335627-351

受文者：彰化縣政府

發文日期：中華民國102年1月8日
發文字號：中供字第1028000392號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：為確保供電穩定，請協助向營建業及各施工單位(含承攬商)宣導，於申請建造執照及雜項執照時，確實辦理管線調查，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、本公司161仟伏新竹~潭後二路特高壓地下電纜線路，於101年12月15日遭某營造公司施作斜向地錨工程時釘損，造成供電事故，影響供應大新竹地區民生、商業及工業區等用電，並衍生後續鉅額損害賠償。
- 二、為確保供電穩定，請協助向營建業及各施工單位(含承攬商)宣導，於申請建造執照及雜項執照時，需確實辦理基地內之管線調查，如有施作地錨、斜錨、打樁等工程時，亦需涵蓋施工範圍(深及道路上方)之電力、高壓電管線設施套繪相關事宜，施工前務必先行向本處辦理管線套繪、現場會勘、管線試挖等相關工作，施工中若有挖掘到黃色警示帶請務必停止施工並通知本處，以防止意外挖損送電中管線影響人員及供電安全。
- 三、本處管線套繪聯絡單位為電纜組管路課，電話：(04)2333

建設處 收文:102/01/08



1020009211

3 無附件

案件為雷子公六



東

5627轉352。

正本：交通部公路總局第二區養護工程處、臺中市政府、彰化縣政府、南投縣政府、行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局、經濟部工業局台中工業區服務中心、經濟部工業局大里工業區服務中心、經濟部工業局台中港關連工業區服務中心、經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心、經濟部工業局彰濱工業區服務中心、經濟部工業局全興工業區服務中心

副本：供電處 2013-01-08
交 15:28:41 章

處長 林車遠

台灣飛線

裝

訂



線

